

災害の型	災害の程度	当日の作業	対象機械	経験年数
落下	60才作業員 左鎖骨骨折90日	掘削及び 生コン打設	アースドリル機	8年
発生状況			要因	
<p>アースドリル杭打工事でバケットをクレーバから外し、補フックで吊り直し、移動中誤ってクレーバが自由落下した。たまたまその時にジョイントピンを取りに行った被災者にクレーバが当り、打撲し、骨折及び裂傷を負った。</p>			<p>① オペレータの操作ミス。 ② 被災者は不注意にも杭打機の作業半径内の危険区域に立入った。 ③ 常時使う道具は杭打機の道具箱の棚の上に置いてあった。</p>	
対策	<p>① クレーバの真下に立入禁止。 ② オペレータは安全装置を解除しないこと。 ③ 常に使用する小道具類は杭打機前面の棚に置かないこと。</p>			
				